



PLAN D'ACTION – MUNICIPALITÉ DE FASSETT

PRÉSENCE DE PLOMB

EAU POTABLE

PRÉLÈVEMENT SEPTEMBRE 2022

RÉSULTAT POSITIF AU PLOMB – MUNICIPALITÉ DE FASSETT – PLAN D'ACTION

Analyse eau potable – 33 rue Gendron

Date d'échantillonnage: 2022-09-13

Date de l'analyse et résultats : 2022-09-21

Résultats : Plomb (Pb) 0.034

PLAN D' ACTIONS – COMMUNICATION ET MISE EN PLACE DE VALIDATION

Notre directeur des travaux publics est entré en contact avec le propriétaire de l'adresse visée par la non-conformité.

Suite à cette discussion, deux nouveaux échantillonnages ont été pris à la même adresse, soit le 2022-10-18. Les deux échantillons ont été pris à des sources différentes du premier échantillonnage. Le résultat obtenu pour les deux nouveaux échantillons a été reçu le 2022-11-01, Le résultat de ceux-ci au plomb (Pb) <0.001 pour le premier et de 0.001 pour le second. Le propriétaire a donc été avisé de la situation.

CONSTAT

Le réseau d'aqueduc de la municipalité de Fassett ne comporte aucune entrée de service constituée de plomb. Nous étions étonnés du résultat obtenu en septembre dernier à ladite adresse. Nous avons donc effectué à nouveau les échantillons afin de valider la situation. Les derniers résultats obtenus nous confirment que le réseau est dans présence de plomb. Il serait étonnant que le réseau municipal produise et desserve une eau contenant du plomb, n'ayant aucune souche de ce métal lors de l'installation et de la réalisation de ce dernier. Notre constat serait à l'effet que le réseau privé du citoyen pourrait contenir une présence de plomb dans les matériaux utilisé lors de la réalisation dudit réseau privé.

La municipalité n'a jamais eu d'autres résultats positifs au plomb par le passé.

STRATÉGIE DE REMPLACEMENT COMPLET DES ENTRÉES DE SERVICES

Ce point est non applicable dû au constat que nous avons fait de la situation.

DESCRIPTION DES SOLUTIONS CHOISIES POUR MODIFIER L'ÉQUILIBRE DE L'EAU

Ce point est non applicable dû au constat que nous avons fait de la situation.

SUIVI DE L'EFFICACITÉ DES MESURES CORRECTRICES MISES EN PLACE - PLAN D'ACTION – ÉCHANTILLONNAGE 2023

La municipalité procédera à l'échantillonnage de 10 sources d'eau potable différentes, dont plusieurs seront faites à la résidence visée par le résultat positif reçu en 2022. De ce fait, nous serons en mesure de valider notre théorie à l'effet que notre réseau municipal est exempt de plomb. Nous pourrions également encadrer notre propriétaire de la résidence ayant obtenu un test positif afin de valider si son réseau pourrait être responsable du résultat positif obtenu l'an passé. Nous pourrions ainsi confirmer notre hypothèse de départ à l'effet que le réseau de la municipalité est exempt de plomb, et pourrions encadrer le propriétaire de la résidence si des résultats positifs persistaient.

RÉSULTATS À VENIR – TEST D'EAU 2023

CONSTATS